



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
**BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI**  
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY  
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/155/07/A1

Dostawca:  
(Nazwa i adres)

RELPOL S. A.  
ul. 11 Listopada 37  
68-200 Żary

Producent:  
(Nazwa i adres)

RELPOL S. A.  
ul. 11 Listopada 37  
68-200 Żary

Nazwa wyrobu:

Przełączniki elektromagnetyczne pomocnicze

Typ (model):

RUC  
(wykaz wykonanych na odwrócie certyfikatu)

Dane techniczne:

napięcie znamionowe izolacji: 400 V;  
znamionowy prąd obciążenia: 16 A/250 V AC, 10 A/400 V AC;  
napięcie znamionowe zasilania: 6÷220 V DC; 62÷240 V AC;  
rodzaj i liczba zestyków: 2P, 3P, 2Z, 3Z;  
materiał styków: AgNi, AgCdO.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami norm i innych dokumentów normatywnych:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 61810-1:2006 (EN 61810-1:2004+AC:2004)	LA-07.231	BBJ

Spełnienie wymagań powyższej normy i/lub dokumentu normatywnego uznaje się za potwierdzenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 155 poz. 1089 )

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania C<sub>E</sub>.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie C<sub>E</sub> na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Zastępuje Certyfikat Nr CE/12/155/07

Warszawa, dnia 11 stycznia 2008 r.



Dyrektor

Janusz Okólski

